

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

(наименование территориального органа МЧС России)

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Взлётная, 2-н, т. 54-06-28, mchs@ab.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отделение по Индустриальному району ТО НД и ПР №1 УНД и ПР

(наименование органа государственного надзора)

656006, г. Барнаул, ул. Малахова, 169, т. 50-53-36, 46-63-39@mail.ru

Предписание № 33/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 266»


(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения № 33 от «01» февраля 2019 г. начальника отделения по Индустриальному району ТОНД и ПР №1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю Демидова М.А., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период с 07.02.2019 с 10 час. 0 мин. по 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 час. 00 мин. 18.02.2019 с 12 час. 00 мин. по 13 час. 0 мин. Продолжительность 01 час. 00 мин.. проведена внеплановая / выездная проверка в отношении: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 266», фактически осуществляющего деятельность по адресу(ам): 656065, Алтайский край, . г.Барнаул, проезд. Южный власихинский 24

проверку проводил(а):

Устилко Евгений Александрович - Инспектор отделения по Индустриальному району ТО НД № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю. эксперты не привлекаются

совместно с:



(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	При применении СОУЭ 3го типа не выполняется условие оповещения только работников учреждения с помощью специального текста, не содержащих слов, которые могут вызвать панику.	таб.2 Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 173.	01.02.2020	
2	Тип кабеля, используемого для прокладки установки автоматической пожарной сигнализации ниже, чем нг-FRLSLTx g/ 3.4	Свод правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» утвержден и введен в	01.02.2020	

	действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 173.		
--	--	--	--

Пожарная безопасность проверенного объекта защиты считается не обеспеченной до выполнения одного из следующих условий: 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом; 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности. **123-ФЗ от 22.07.2008 г.ст.6 ч.1 (п.1, п.2)**

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Подписи лиц проводивших проверку:



Устилко Е.А. - Инспектор отделения по Индустриальному району ТО НД № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Предписание для исполнения получил:

Инспектор по заводскому

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«18» февраля 2019 г.

Зинин
(подпись)

Телефон доверия ГУ МЧС России
по Алтайскому краю (8(3852)658219)